

Леушина  
Людмила  
Леонидовна

Подписано цифровой подписью:  
Леушина Людмила Леонидовна  
DN: cn=Леушина Людмила  
Леонидовна,  
email=dou29@kirovedu.ru, c=RU  
Дата: 2021.12.20 15:07:58 +03'00'



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

г. Киров, Октябрьский проспект,  
122а, служебный кабинет №6  
(место составления акта)

27.05.2021  
(дата составления акта)  
16:00  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 235

По адресу/адресам: 610006, г. Киров, пер. Троицебуженский, 10  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы города Кирова управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области –  
заместителя начальника государственного инспектора г. Кирова по пожарному надзору Карпова  
Андрея Сергеевича № 235 от 05.04.2021

(или до документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, инициалы (в службе, если имеется),  
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля, главного распорядителя или показателя проведения проверки)

была проведена плановая/внеплановая проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая,  
документарная/выездная)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29» города  
Кирова (ОГРН 1034316542611; ИНН 4347033507)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

21 мая 2021 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 день/2 часа  
27 мая 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 день/1 час

(указывается в случае проведения проверок силами, представителя, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по месту нахождения)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа (0) минут  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля):

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (подписывается при проведении выездной проверки)

*Ирина Александровна Лукина*  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки органами прокуратуры)

Лица(а), проводившие проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова упрвления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области Булдаков Михаил Андреевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, должность (должности лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертов организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность экспертов (или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного в свидетельстве)

При проведении проверки присутствовали:

заведующий МКДОУ №29 г. Кирова Лоушова Людмила Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя (лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя или лица другого предприятия, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки в саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Функциональное назначение - Ф.1.1 (подходное образовательное учреждение)

Здание детского сада 2-х этажное, с подвалом. 1962 года постройки, III степени огнестойкости (стены кирпичные, перекрытия деревянные утепленные), отношение центральное, кровля - металлическая по деревянной обрешетке. Имеется 5 групп детей (в группах - не более 15 детей). Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которые обслуживаются организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности. Имеется вывод сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны посредством ПАК «Серебряный мастеранг». Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в необходимом количестве. На видном месте вывешены план эвакуации людей в случае пожара. Средства пожарной автоматики и огнетушители обозначены знаками пожарной безопасности. Руководители и лица ответственные за пожарную безопасность прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума. Инструктаж о мерах пожарной безопасности проводится своевременно, ведется журнал противопожарной инструкции. Эвакуационные пути и выходы из помещений свободны. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению эвакуации людей. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указывается выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт (абзац, пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лица, на которых возлагается ответственность за совершение нарушения
..	---	---	---

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием ссылок на нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлен факт невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1) прозрачный лист (листок контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 27.05.2021

Подпись лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор УНДП г. Кирова  
УНДП Главного управления МЧС России по  
Кировской области - государственный  
инспектор г. Кирова по пожарному надзору  
Буддаев Михаил Андреевич

\_\_\_\_\_  
(подпись)  


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Михаил Александрович Буддаев заведующий \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

« 27 » 05 2021 г.  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки.

Полностью уполномоченного до момента до лица (ФИО), проводившего проверку)

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маврина, 65, г. Киров, 610055 телефакс (8332) 64-69-69  
E-mail: firekir@kirov.j.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77